

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky		
Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu		
Název:		12
Hašení bytových požárů	Metodický list číslo	P
	<i>Vydáno dne: 29. října 2001</i>	<i>Stran: 2</i>

I.

Charakteristika

- 1) Bytové požáry jsou charakteristické:
 - a) omezením velikosti zpravidla na jeden požární úsek,
 - b) intenzivním hořením (plasty, bytové textilie, nábytek, obklady),
 - c) možným rozšířením požáru skrytými cestami, např. instalační šachtou, kolem rozvodů ústředního topení a po hořlavém plášti budovy,
 - d) ohrožením osob a jejich nutnou záchranou i pomocí výškové techniky,
 - e) *nebezpečím intoxikace, opaření a popálení.*

II.

Úkoly a postup činnosti

- 2) Při hašení bytových požárů je třeba:
 - a) průzkumem zjistit
 - i) přítomnost ohrožených osob a zvířat,
 - ii) možné úkryty, zejména dětí,
 - iii) nebezpečné materiály a tlakové lahve,
 - iv) cesty šíření požáru,
 - v) stav stavebních konstrukcí,
 - vi) možné zásahové cesty,
 - b) provést evakuaci a záchranu všech ohrožených osob, zvířat a cenného materiálu, u dlouho trvajícího požáru zvážit nutnost evakuace materiálu v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech,
 - c) sledovat stav konstrukcí v místě požáru, možné cesty šíření požáru, věnovat zvláštní pozornost instalačním a výtahovým šachtám včetně vzduchotechniky,
 - d) zajistit vypnutí elektrického proudu v bytě, případně i v jeho bezprostředním okolí,
 - e) podle potřeby a vývoje situace zajistit uzavření přívodu plynu,
 - f) v podlaží nad požárem popř. v jiných přilehlých prostorech provádět průběžně průzkum a mít připravené proudy k místům možného rozšiřování požáru,
 - g) provést opatření na odvedení tepla a kouře (přirozená nebo nucená ventilace, zařízení pro odvod tepla a kouře),
 - h) dle rozsahu požáru určit prostory, kde hrozí *nebezpečí intoxikace* zplodinami hoření a provést opatření pro ochranu nebo evakuaci osob,
 - i) při hašení požáru používat vhodné hasební látky, nebo přísady ke zvýšení hasebních účinků vody, používat množství dodávaného hasiva s ohledem na efektivnost hašení požáru (vysokotlaká vodní mlha, proudnice s roztržitým vodním proudem, ruční stříkačka k dohašování), provést opatření k ochraně majetku před vodou použitou k hašení,
 - j) informovat obyvatele domu o situaci, usměrňovat jejich chování a předejít tak možné panice nebo jejich ohrožení.

- 3) Podle okolností:
- a) při požáru v bytě se stěnami nebo přepážkami s nedostatečnou požární odolností připravit proud do místnosti, která přiléhá k prostoru, ve kterém hoří,
 - b) jestliže se požár šíří vzduchotechnikou nebo dutinami v přepážkách, nasadit proud do místa předpokládaného šíření požáru (na půdě, v poschodích nad místem požáru),
 - c) provést násilný vstup do bytů, kde lze předpokládat zakouření a byt nikdo na výzvu neotevívá.
- 4) ***Příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu je příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky¹.***

III.

Očekávané zvláštnosti

- 5) Při hašení bytových požárů je nutno počítat s následujícími komplikacemi:
- a) vznik paniky obyvatel domu,
 - b) omezená komunikace s obyvateli domu (cizinci, sluchově postižení),
 - c) nepředvídané jednání osob (snaha vyskočit z okna, vracení se zpět, zvědavost),
 - d) nesnadné zjištění počtu obyvatel v bytech a v domě,
 - e) nefunkčnost požárně dělících pásů obvodových stěn,
 - f) nepoužitelnost zásahových a únikových cest,
 - g) neprůjezdné komunikace a nepřístupné nástupní plochy,
 - h) možnost výskytu různých, někdy i nebezpečných zvířat chovaných v bytech, a tím i *nebezpečí ohrožení zvířaty*,
 - i) nevhodné stavební úpravy,
 - j) obtížný vstup do bytů i domu (bezpečnostní dveře a zamřížovaná okna),
 - k) skladování různých často snadno hořlavých materiálů včetně skladování hořlavých kapalin a plynů,
 - l) používání bytu k jiným účelům než k bydlení,
 - m) nefunkčnost požárně bezpečnostního zařízení,
 - n) porušení těsnosti technických rozvodů (voda, plyn, topení),
 - o) zvýšení škod z poškozených rozvodů vody a topení.

¹ § 5 odst. 2 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.